

Поступање након прекида снабдевања водом за пиће или дужег некоришћења воде



При сваком успостављању снабдевања водом за пиће након прекида, долази до пролазне појаве боје и мутноће. Ова појава је условљена наглим продором воде под притиском у цеви (тзв. хидраулички удар) и покретањем талога у цевима, што резултује поменутиим променама изгледа воде. Талог је по својој природи оксид гвожђа, без већег здравственог значаја. Ова нежељена појава се превазилази испирањем цеви, односно, отварањем славина и испуштањем воде у средње јаком млазу, све до тренутка када

вода добије своје уобичајене карактеристике.

Слична ситуација се дешава и код дужег некоришћења воде. Вода која дуже стоји у цевима се пребојава оксидима гвожђа и добија карактеристичну жућкасту боју и постаје мутна. И у овом случају је неопходно испуштање воде, све док се не испусти цела запремина воде у објекту и вода не поприми своје уобичајене карактеристике.

У случају да промене воде опстају и након детаљног испирања, потребно је да се обратите Корисничком центру ЈКП "Београдски водовод и канализација" на тел.: 3 606 606, или нашој Установи на тел.: 20 78 634, 20 78 605.