



**Препоруке за коришћење клима уређаја у затвореном простору предшколских  
установа у условима епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2 у периоду  
високих дневних температура**

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, а везано за најављене екстремне временске услове са високим дневним температурама (35-40°C), износимо препоруке о начину и условима за коришћење уређаја и система за вентилацију и климатизацију у објектима предшколских установа на територији града Београда у предстојећем летњем периоду.

Узимајући у обзир да се током летњих месеци, нарочито у периодима са јако високим дневним температурама, не могу обезбедити адекватни микроклиматски услови без коришћења расхладних уређаја, што може генерисати друге ризике са неповољним утицајем на здравље деце, али и здравље и радну способност запослених, у просторијама предшколских установа се дозвољава коришћење расхладних уређаја, условно уз поштовање следећих мера:

- Расхладне уређаје укључивати када је температура спољашњег ваздуха већа од 30°C. Када су спољашње температуре ниже, не укључивати расхладне уређаје, јер се могу обезбедити повољни микроклиматски услови природним проветравањем затвореног простора, те нема оправдања за повећање ризика од ширења вируса SARS-CoV-2 коришћењем расхладних уређаја који врше рециркулацију ваздуха. Оптимална температура ваздуха затвореног простора током летњег периода треба да је за 5-10°C нижа у односу на спољну температуру ваздуха, односно лети да се креће у распону 24-29°C;
- Уколико се ради о централним системима за вештачку вентилацију и климатизацију омогућити подешавање са максимумом удела свежег ваздуха;
- За вентилацију и климатизацију затвореног простора препоручује се примена система са *HEPA* филтерима, који се морају редовно одржавати, чистити и мењати, у складу са произвођачком спецификацијом;
- Подесити обим вентилације и климатизације на ниже вредности протока ваздуха;

- На унутрашњим отворима подесити положај жалузина за усмеравање ваздуха тако да присутне особе нису у струји ваздушног тока;
- Повећати проток и степен хлађења ваздуха у периодима када деца и запослени нису у просторијама (боравак на отвореном или ван радног времена);
- Редовно и често комплетно проветравање просторија отварањем прозора;
- Појачати мере чишћења и дезинфекције извода, филтера, решетки и свих делова система који су техничким процедурама предвиђени.

Наведене препоруке се односе на актуелне епидемиолошке и најављене временске услове са високим дневним температурама (35-40°C) у летњем периоду. За даља поступања пратити препоруке Градског завода за јавно здравље Београд, објављене на сајту [www.zdravlje.org.rs](http://www.zdravlje.org.rs) или прослеђене преко Секретаријата за образовање и дечију заштиту.

Наглашавамо да се, поред наведеног везано за коришћење клима уређаја, све друге прописане актуелне противепидемијске мере морају поштовати и примењивати.